



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО  
УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
624450, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Парковая, 2, тел./факс: (34384) 4-39-45;  
[tond-krasnoturinsk@mail.ru](mailto:tond-krasnoturinsk@mail.ru)

Предписание № 18/1/12  
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 27»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО по пожарному надзору Гринвальда И.А. № 18 от "11" марта 2019 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. "28" марта 2019 г. по 11 ч. 00 мин. "09" апреля 2019 г.

проведена проверка инспектором ОНДиПР ГО Краснотурьинск, ГО Карпинск, Волчанского ГО

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору,

старшим лейтенантом внутренней службы Соколовской Натальей Васильевной территории,

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий и помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 27», расположенных по адресу: г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 61

совместно с заведующим муниципального автономного дошкольного образовательного

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

учреждения «Детский сад № 27» Прутьян Александрой Ильдусовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указываетя только выполнении е)
1	2	3	4	5
1	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (неисправен прибор речевого оповещения)	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки). п. 23.2 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	15.05.2019	

2	<p>Пол на путях эвакуации (коридор 1 этажа), в музыкальном зале, а также пол в групповой ячейке группы № 1, приемном и спальном помещениях групповой ячейки № 2 покрыт линолеумом, показатели пожарной опасности которого не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности</p>	<p>п.п.6, 7 ст.134 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. (п.6 - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону. п.7 - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2). п.6.25* СНиП 21-01-97* п.4.3.2 СП 1.13130.2009 (в зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РГ2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РГ2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе; п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.04.2020	
3	<p>Двери эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 на 1 этаже открываются не по направлению выхода из здания.</p>	<p>п. 36ж Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами; п.6.17 СНиП 21-01-97* п.4.2.6 СП 1.13130.2009 (Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.); п.108.1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.</p>	01.04.2020	

4	Перед эвакуационными выходами из групповой ячейки № 1 и музыкального зала не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п.5.2.3 СП 1.13130.2009 (Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери.); п.1.6 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.04.2020	
5	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 на 2 этаже менее 1,2 м (фактическая ширина - 60 см)	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности ...) п.6.16 СНиП 21-01-97* (Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел.); п.1.5 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.04.2020	
6	Не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности наружные лестницы, ведущие со 2-го этажа здания детского сада.	п. 6.30 СНиП 21-01-97*; (Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.); п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 (Основные размеры лестничных маршей, прямоугольных площадок и ограждений к ним, вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах и на рисунках (приложения А- Г). При этом для эвакуационных лестниц должны соблюдаться следующие размеры: ширина ступени - не менее 0,25 м; высота ограждений маршей и площадок - не менее 1,2 м; ширина лестниц - не менее 0,9 м.); п.16.1 проверочного листа (списка контрольных вопросов) – приложения № 1 к приказу МЧС России от 28.10.2018 г. № 261.	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНДиПР ГО Краснотурьинск,  
ГО Карпинск, Волчанского ГО Соколовская Н.В.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)

"09" 04 2019 г.



Предписание для исполнения получил:  
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 27»  
Прутьян А.И.  
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

"09" 04 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575827

Владелец Прутьян Александра Ильдусовна

Действителен с 26.03.2021 по 26.03.2022